

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ №8

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Тбилисский р-н х. Марьинский Школьная 2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2351008620

Телефон: 8 861 58 6 74 18

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2023

Фактическая дата обследования: 27.10.2023

Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 8

Должность лица: директор

ФИО: Трайц Валерий Валерьевич

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней				
	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	59.13330.2020 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020

Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользкие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				

Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С		5 % (но не менее 1)	Отсутствие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г		не менее 1,65 / 2,2 м	Отсутствие	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,8 м	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации					

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информаций, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	#	#	#	#
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	-	-
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информаций	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен X*	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	

	<p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>На пути движения перепады высот более 1,4 см. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с</p>

	<p>Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступах краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	<p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; (согласование мер</p>

	<p>для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Установить опорные поручни, штанги (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (согласование мер для обеспечения доступа инвалидов с Тбилисским ВОИ № 32 от 15.09.2017 г.)</p>
Средства информации	

« 27 » 10 2023 г.

Дата составления Паспорта

Специалист УСЗН

Должность лица, составившего Паспорт



А.И. Ивахненко

подпись

Ф.И.О.